

**Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)** (полное наименование организации, расположенной на  
**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 комбинированного вида  
 Московского района Санкт-Петербурга** ОГРН 1047815067310  
**ГБДОУ детский сад № 51 Московского района Санкт-Петербурга**  
 (полное и сокращенное наименование объекта)

<b>Вид деятельности объекта</b> (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)		ОКВЭД 85.32
1. Дошкольное образование детей		ОКВЭД дополнительный
2		ОКВЭД дополнительный
3. и т.д.		ОКВЭД дополнительный
<b>Форма собственности</b>	Собственность субъекта РФ (указывается форма собственности по ОКФС)	ОКФС 13
<b>Организационно-правовая форма</b>	Бюджетное учреждение (указывается организационно-правовая форма по ОК ОПФ)	ОКОПФ 72
<b>Должность, Ф.И.О. руководителя объекта</b>	Заведующий Бадина Юлия Юрьевна	
<b>Телефон, факс руководителя объекта</b>	Тел.(812) 704-33-59	Факс (812) 704-33-59
<b>Е-mail объекта</b>	ds51mr@yandex.ru	
<b>Юридический адрес объекта</b>	196210 (индекс)	Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д. 38, кор. 2, литера А (почтовый адрес)
<b>Фактический адрес объекта</b>	196210 (индекс)	Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д. 38, кор. 2, литера А (почтовый адрес)
<b>Наименование организации владельца (арендатора) объекта</b>		
Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга (указывается организационно-правовая форма и название организации)		
<b>Юридический адрес организации владельца</b>	196084, (индекс)	Санкт-Петербург, Московский пр. д. 129 (почтовый адрес)
<b>Наименование вышестоящей организации</b>		
Администрация Московского района Санкт-Петербурга (указывается организационно-правовая форма и название организации)		
<b>Юридический адрес вышестоящей</b>	196084, (индекс)	Санкт-Петербург, Московский пр. д. 129 (почтовый адрес)
<b>Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации</b>		
Глава администрации Московского района Ушаков В.Н.		
<b>Телефон, факс руководителя вышестоящей</b>	Тел. (812) 576-88-00	Факс (812) 576-88-00
<b>Е-mail руководителя вышестоящей организации</b>	tumos@gov.spb.ru	

Листовой лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга  
196210, Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д. 38, корп. 2, литера А  
1984,8

Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)

Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)

Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)

1, 2 этажи

Каталоговый номер объекта

78 14 77011 0 6

дети

Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все

все

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, переведенные на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)

нет

АНКЕТА (основная часть)

Параметры зоны (элемента), технического средства оборудования объекта		Параметры зоны (элемента), технического средства оборудования объекта		Параметры зоны (элемента), технического средства оборудования объекта		Параметры зоны (элемента), технического средства оборудования объекта		Параметры зоны (элемента), технического средства оборудования объекта		Параметры зоны (элемента), технического средства оборудования объекта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
№ п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство оборудования объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Наименование параметра, назначенное параметра для: «К» - инвалидов, переведенных на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2016:пр очие СП, ГОСТ	Примечание	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1 Подходы к объекту, пути движения</b>										
<b>1.1 Пути пешеходного движения</b>										
	Название зоны									
	1	0	0	1	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,5	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
	0	0	1		Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,04	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.11	
	путь пешеходного движения от ближайшей остановки общественного транспорта до входа в здание				Отражение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром из камня (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет		п.4.3.4, рис.Д.4	
					Предупредительное мошение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет			
<b>1.2 Наружные лестницы, ведущие к объекту</b>										
	Название зоны									
	Наружные лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,35-0,4	п. 4.1.12	
					Высота ступеней «О», «С»	м		0,12-0,15		
					Ширина марша лестниц «О»	м		Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие			п.5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие				
					Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»	М		0,27-0,33	п.5.2.15	
1.3. Пандусы: стационарные										
	Название зоны									
		0	0	0	Уклон пандуса «К»	соотношен ие, (%)		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями «К»	М		0,9- 1,0		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	М		0,85-0,92		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	М		0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	М		1,5	п. 4.1.15, Рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
	пандус стационарный				Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	М		1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользякая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответств ие			п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответств ие			п. 4.1.16	
					Завершение поручня длинное наклонной части пандуса «О», «К», «С»	М		0,27-0,33	п.5.2.15	
1.4. Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Название зоны	0	0	0						
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М		Не менее 1,6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	М		Не менее 1,6	п. 2.2.11	
<b>2 Входной узел</b>										
<b>2.1</b> (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)										
<b>2.1 Наружные лестницы</b>										
	Наружные лестницы	1	1	0						
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	0,36	0,35-0,4	п. 4.1.12	
					Высота ступеней «О», «С»	М	0,15	0,12-0,15		
					Ширина марша лестниц «О»	М	1,45	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	М		0,85-0,92	пп. 4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные раздельные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»		наличие	нет	п. 5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»		соответствия	да	п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»		наличие	нет		
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	М		0,27-0,33	п. 5.2.15	
<b>2.2 Пандусы: стационарные</b>										
	Названные зоны	0	0	0						
					Уклон пандуса «К»	соотношен ие, (%)		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями «К»	М		0,9-1,0	п. 4.1.14	
					Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	М		0,85-0,92		
					Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	М		0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончатых пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	М		1,5	п. 4.1.15, рис. Д9	Свободная зона 2,1х 2,1 в соответствии с п. 2.1 в

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончатых пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	М		1,5		технического исполнения
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	М		0,27-0,33	п. 5.2.15	
2.3 Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)										
	Название зоны	0	0	0		М		Не менее 1,0	п. 5.2.13	
					Ширина пандуса «К»	М		Не более 10%		
					Уклон пандуса «К»	(%)				
2.4 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Название зоны	0	0	0		М		Не менее 1,6	п. 5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М		Не менее 1,6		
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	М				
2.5 Подъемники мобильные										
	Название зоны	0	0	0		наличие			п. 4.1.14	
					«К»					
2.6 Входные площадки										
	Входные площадки	1	1	0		наличие	да		п. 5.1.3	
					Навес «К», «О», «С», «Г», «У»				СП 35-101-2001,	
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 3.17	
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скопления при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	М	0	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
					Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85; «К»	соответств да не	да		п. 5.1.3	
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К»	соответств не	нет		п. 5.1.3	
<b>2.7 Входные тамбуры</b>										
	Входные тамбуры	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответств не	да	Не менее 1,5	5.1.7.	
<b>2.8 Входные двери, в т.ч. тамбурные</b>										
	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	1	0	Ширина в свету «К»	М	1,2	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	М	0,045	Не более 0,014		
<b>2.9 Контрастные полосы на прозрачных полотнох дверей</b>										
	Название зоны									
		0	0	0	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответств не			п. 5.1.5	
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответств не				
<b>2.10 Вестибюли общественных зданий</b>										
	Название зоны	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	М		Не менее 1,0	п. 5.1.8	
					Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	М	0	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
					Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85-«К»	не	да		п. 5.1.3	
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К»	соответств	нет		п. 5.1.3	
2.7 Входные тамбуры										
	Входные тамбуры	1	0	0		соответств	да	Не менее 1,5	5.1.7.	
					Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	не				
2.8 Входные двери, в т.ч. тамбурные										
	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	1	0		М	1,2	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
					Ширина в свету «К»	М	0,045	Не более 0,014		
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	М				
2.9 Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей										
	Название зоны									
		0	0	0	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 (м): «К», «О», «С», «Г», «У»	соответств			п. 5.1.5	
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответств				
2.10 Вестибюли общественных зданий										
	Название зоны	0	0	0						
					Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	М		Не менее 1,0	п. 5.1.8	
					Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие			п. 5.5.6	
<b>3 Пути движения внутри здания</b>										
<b>3.1 Коридоры, переходы в другие здания</b>										
	Коридоры 1 и 2 этажей				Ширина «К»	м	1,43	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
<b>3.2 Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров</b>										
	Название зоны									
	двери в коридорах 1 и 2 этажей	1	1	0	Ширина «К»	м	0,98	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,01	Не более 0,014	п. 5.2.4	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 5.4.1	
<b>3.3 Внутренние лестницы</b>										
	Лестница № 1 и № 2				Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,32	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,85-0,92	п. 5.2.15	
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,15	0,27-0,33		
					Разлепительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11	
					Ширина марша лестницы при отсутствии лифтов, «О»	м	1,15	Не менее 1,35	п. 5.2.10, СП 118.13330.2012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	М	0	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответств не	нет		п. 5.2.9	
<b>3.4 Пандусы стационарные</b>										
	Название зоны	0	0	0	Высота одного подъема «К»	М		Не более 0,8		
					Уклон «К»	%		Не более 1:20, (5%)	п. 5.2.13, рис.Д.9	
					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%		Не более 1:10, (10%)		
					Ширина пандуса «К»	М		Не менее 1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончатых пандуса шириной «К»	М		1,5	п. 5.2.13	
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончатых пандуса глубиной «К»	М		1,5		
					Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	М		0,87-0,92	п. 5.2.15	
					Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	М		0,7	п. 5.2.15	
					Завершение поручня длиннее марша пандуса «О», «К», «С»	М		0,27-0,33	п. 5.2.15	
					Поверхность покрытий пандуса нескользякая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответств не			п. 4.1.16	
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	соответств не			п. 5.2.14	
<b>3.5 Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)</b>										
	Название зоны	0	0	0	Ширина пандуса «К»	М		Не менее 1,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Угол пандуса «К»	%		Не более 1:10, (10%)	п. 5.2.13
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М		Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21
	Название зоны	0			Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	М		Не менее 1,6	ГОСТ Р 51630-2000
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0	«К»	наличие			п. 4.1.14
	Название зоны	0							
3.8	Лифты	0	0	0					
	Название зоны	0			Ширина кабины «К»	М		Не менее 1,7	п. 5.2.18
					Глубина кабины «К»	М		Не менее 1,5	ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3
					Ширина дверного проема «К»	соответств			
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	не			ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	соответств			
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Л»	наличие			п. 5.2.20
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Л»	наличие			п. 5.2.20
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие			п. 5.2.20

С  
посторонн  
ей  
помощью

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие			п. 5.2.20	
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.5.7	
<b>4 Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ</b>										
4.1 В зоне обслуживания посетителем общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.										
	Название зоны	0	0	0	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.1.3	
4.2 Помещения, места приема МГН в административных зданиях										
	Название зоны	0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»					
					на одно рабочее место	кв.м		12	п. 7.1.13	
					на два рабочих места	кв.м		18	п. 7.1.13	
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м		Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	
					Информационная меммосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие			п. 7.1.8	
4.3 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания										
	Название зоны	0	0	0	Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м		0,65- 0,8	п.7.4.1, рис.Д12 п.7.4.7	
					Ширина прохода: «К», «С»	м		Не менее 1,1	п.7.4.2	
					около расчетно-кассового аппарата:	м				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Пандус для подъема на стену: ширина «К»	м		Не менее 0,9	п.7.6.7	
					Пандус для подъема на стену: уклон «К»	%		8	п.7.6.7	
					Отражения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на стену, с одной стороны на высоте м «К»	м		0,7	п.7.6.7	
					Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К»	соответствие		0,9	п.7.6.7	
					Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К»	наличие			п.7.6.2	
					Системы индивидуального прослушивания, смонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г»	наличие		не менее 5%	п. 7.1.11	
					Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г»	соответствие			п. 7.1.12	
					Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»	наличие			п. 7.1.12	
					Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	наличие			п. 7.6.6, 7.7.3	
					Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.5.6	
<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>										
<b>5</b>										
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалочных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
<b>5.1</b>										
Доступная кабина в общей уборной										
Название зоны	0	0	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Контрастное сочетание цветов в применении оборудования (дверь-стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) «С»	наличие			п.5.4.1	
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны	0	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	М		Не более 0,48	п.5.3.5	
					- ручным душом	наличие				
					- настенными поручнями	наличие				
					- краном с рычажной ручкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)	наличие			п. 5.3.9	
					«К», «С», «О»	М		Не менее 1,2	п. 5.3.7	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»: Глубина «К»	М		Не менее 0,9		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	М		1,35	п.5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	М		Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей «К»	М		Не менее 1,8	п.5.3.8	
					Контрастное сочетание цветов в применении оборудования (дверь-стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С»	наличие			п.5.4.1	
6	Автостоянки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов	0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
	Название зоны				Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие (шт.)				
					Расстояние от стойки автопарковки инвалида до входа в здание «К», «О»	м		Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
					Ширина зоны для парковки «К»	м	3,6		п. 4.2.4	
					Длина зоны для парковки «К»	м	6			
					Обозначение стойки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие				п. 4.2.1
					Обозначение стойки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие				

**Примечание:**

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЭН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учетом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МПН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п. 1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно представляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и записываются сотрудниками, проводящими анкетирование.										

Балина Ю.Ю.  
(Ф.И.О.)



« 201 г.

Заведующий (подпись)  
(812)704-33-59 (должность)  
(телефон)

(должность руководителя обследуемого объекта)  
(Ф.И.О.) (подпись)

Согласовано:  
(телефон)